





■サイン特記仕様

[1]使用材料

- 木材 : VOC商品 (ホルムアルデヒド基準F☆☆☆☆対応) とする。
- アルミ : JIS-H4100 A-6063 S-T5 (アルミ押出型材)
- アクリル : JIS-K-6718-1 (キャスト版), JIS-K-6718-2 (押出板)
- ステンレス : JIS-G4305 SUS304, HL仕上

[2]フォント

- 書体については、丸ゴシックは「スーラDB」、角ゴシックは「新ゴM」を基準とする。  
\*ただし、係員より特定の書体の指示があった場合にはこの限りではない。

[3]ピクトグラム

- 図柄については、原稿を作成し係員の承認を受けること。

[4]ユニバーサルデザイン

- ピクトグラム表示や点字サインの導入を推奨する。
- 多様な色覚に対応した配色や明度差を理解しているCUD賛助会員による製作とする。

[5]取付位置・方法

- 取付位置については、視認性を考慮し係員と協議の上決定する。
- 取付方法については、取付位置の地下などを考慮し適切な方法で取り付けを行うこと。
- 障害者用サインについては、自治体福祉要綱に基づき、係員と協議の上決定する。

[6]その他

- 室名札については、部屋の移動・名称変更に対応できるように脱着式を基本とする。  
又、室名札脱着の際には スライドロック機構、専用吸盤などを利用し商品の損傷等がなくスムーズに脱着できる仕様とすること。
- サイン計画については、当施設の他工事と充分に調整協議をすること。